尾花沢市大石田町環境衛生事業組合　環境衛生センター　一般廃棄物最終処分場（新白鷺）維持管理記録（平成23年度）

## 1. 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

| 埋立物種類（単位：kg） | 年度　計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スラグ | 202,410 | 13,320 | 18,960 | 19,660 | 15,970 | 15,520 | 38,610 | 17,520 | 22,100 | 23,450 | 17,300 | | |
| 飛灰 | 217,660 | 19,650 | 29,340 | 25,730 | 22,020 | 24,850 | 7,710 | 22,350 | 22,110 | 23,790 | 20,110 | | |
| 不燃性残渣等 | 277,880 | 35,570 | 42,070 | 37,290 | 20,660 | 33,060 | 19,540 | 24,170 | 32,720 | 16,180 | 16,620 | | |
| 合計 | 697,950 | 68,540 | 90,370 | 82,680 | 58,650 | 73,430 | 65,860 | 64,040 | 76,930 | 63,420 | 54,030 | | |

## 2. 水質測定

| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放流水 | | 測定結果・採取年月日等 | | 別紙1「平成23年度　放流水の水質測定結果」に記載 | | | | | | | | | | | |
| 地下水 | 上流 | 測定結果・採取年月日等 | | 別紙2「平成23年度　地下水の水質測定結果」に記載 | | | | | | | | | | | |
| | | 水質異常時の措置 | 異常の有無 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | |
| | | | 措置を講じた年月日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | |
| | | | 措置の内容 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | |
| | 下流 | 測定結果・採取年月日等 | | 別紙2「平成23年度　地下水の水質測定結果」に記載 | | | | | | | | | | | |
| | | 水質異常時の措置 | 異常の有無 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | |
| | | | 措置を講じた年月日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | |
| | | | 措置の内容 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | |

## 3. 残余の埋立容量

| | 前年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測量年月日（年1回） | 3月31日 | | | | | | | | | | | | |
| 測量結果 | 15,718 | | | | | | | | | | | | |

## 4. 点検項目

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁壁等 | 点検日 | 積雪のため点検不可 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 積雪のため点検不可 | | |
| | 点検結果 | ― | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ― | | |
| | 措置を講じた年月日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | |
| | 措置の内容 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | |
| 調整池 | 点検日 | 積雪のため点検不可 | 週1回 | 週1回 | 週1回 | 週1回 | 週2回 | 週2回 | 週2回 | 週2回 | 積雪のため点検不可 | | |
| | 点検結果 | ― | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ― | | |
| | 措置を講じた年月日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | |
| | 措置の内容 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | |
| 遮水工 | 点検日 | 積雪のため点検不可 | 週1回 | 週1回 | 週1回 | 週1回 | 週2回 | 週2回 | 週2回 | 週2回 | 積雪のため点検不可 | | |
| | 点検結果 | ― | 遮水シートに異常なし（遮光シートに雪による破損あり。遮水効果に影響なし。） | 遮水シートに異常なし（遮光シートに雪による破損あり。遮水効果に影響なし。） | 遮水シートに異常なし（遮光シートに雪による破損あり。遮水効果に影響なし。） | 遮水シートに異常なし（遮光シートに雪による破損あり。遮水効果に影響なし。） | 遮水シートに異常なし（遮光シートに雪による破損あり。遮水効果に影響なし。） | 遮水シートに異常なし（遮光シートに雪による破損あり。遮水効果に影響なし。） | 遮水シートに異常なし（遮光シートに雪による破損あり。遮水効果に影響なし。） | 遮水シートに異常なし（遮光シートに雪による破損あり。遮水効果に影響なし。） | ― | | |
| | 措置を講じた年月日 | ― | ― | ― | 7月25日 | 8月25日 | 9月30日 | 10月27日 | 11月28日 | 12月14日 | ― | | |
| | 措置の内容 | ― | ― | ― | 遮光シートの穴あき部分の一部を補修材により補修 | 遮光シートの穴あき部分の一部を補修材により補修 | 遮光シートの穴あき部分の一部を補修材により補修 | 遮光シートの穴あき部分の一部を補修材により補修 | 遮光シートの穴あき部分の一部を補修材により補修 | 遮光シートの穴あき部分の一部を補修材により補修 | ― | | |
| 浸出液処理設備 | 点検日 | 積雪のため点検不可 | 週1回 | 週1回 | 週1回 | 週1回 | 週2回 | 週2回 | 週2回 | 週2回 | 積雪のため点検不可 | | |
| | 点検結果 | ― | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ― | | |
| | 措置を講じた年月日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | |
| | 措置の内容 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | |
| 導水管等の防凍措置の状況 | 点検日 | 積雪のため点検不可 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 積雪のため点検不可 | | |
| | 点検結果 | ― | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ― | | |
| | 措置を講じた年月日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | |
| | 措置の内容 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | |